Информация о выполнении предписания Отдела надзорной деятельности главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в Славянском районе

Информация о выполнении Предписания № 35/1/3 от 26 февраля 2020 года .

Установлены двери, предусмотренные проектной документацией и нормативными требованиями, на лестничных клетках (1,2,3 этажей) в количестве 6 штук; в коридорах 1, 2 этажей установлены 2 двери. Двери имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.